

فهرست کدهای خطا کولرهای گازی AIWA سری ON/OFF



گاندوس

نمایشگر یونیت داخلی	جزئیات عیب یابی
F1	سنسور محیطی یونیت داخلی معیوب است
F2	سنسو پایپ یونیت داخلی معیوب است
F3	سنسور محیطی یونیت بیرونی معیوب است
F4	موتور فن داخلی معیوب است
F0	کاهش دور موتور فن داخلی به صفر - معیوب بودن موتور فن داخلی
F5	خطای برقراری ارتباط بین برد چشمی و برد اصلی یونیت داخلی
F6	خطای EEPROM یونیت داخلی
E0	خطایی وجود ندارد
P2	خطای محافظ گرما بیش از حد اواپراتور
P1	محافظ بار بیش از حد کمپرسور OLP (بررسی علل افزایش فشار و آمپر دستگاه)
P3	محافظ یخ زدگی یونیت داخلی

خدمات پس از فروش گاندوسرویس